



Kaikki rakenteet sijoitettava 22 metrin etäisyydelle näkyvistä pylväsrakenteista.
 Lähempi sijoitus vaatii suojuksia vaarajännitteiden leviämisen estämiseksi.

TURKU ENERGIA		SUUNN		JSu	—		MUUTOS		KORVAI		AVOJOHDOT 110kV		=		+		MAP.N:0	
SÄHKÖVERKOT OY		PIIRI		02.12.-15 MH	—		—		MITTAK. 1:200		JOHTOALUE		PIIRUST.NO		JHD 3061-13		LEHTI	
ALUEVERKKO		TARK		—	—		—		CAD		METSÄ- JA PUUSTOALUEILLA		JHD 3061-13		1/2		MUUTOS	
		HVV		—	—		—		LAYER		—		—		—		—	

